

おすすめですか？水道管の冬じたく

こんなところには、必ず防寒を

- ・水道管がむきだしになっているところ
- ・水道管が北向きになっているところ
- ・風当たりの強いところにある水道管

※給水管や蛇口は、気温がマイナス4℃以下になると凍ったり破裂したりすることがあります。


防寒はこのように

保温材には保温に適した耐久性のある市販品の保温チューブ・保温テープなどがあります。また、フェルト・布・古い毛布などで保温し、その上からビニールテープを巻いて水に濡れないようにしてください。



昨年は、メーター器の破裂事故が続出しました。原因はメーターボックス内の凍結防止対策不足によるものです。

ボックス内にビニール系の保温材（発泡スチロール等）や古い毛布・布切れなどを入れ保温しましょう。検針時に支障のないよう工夫をしてください。



なお、メーター器を破損すると費用がかかりますので十分注意をしてください。

日増しに寒さが厳しくなってきました。皆さまのご家庭では給水装置の冬支度はおすすめですか。今一度点検し、凍結・破裂事故が起きないように予防に心がけましょう。

もしも…凍結してしまったら

タオルを蛇口にかぶせ、その上からぬるま湯をかけて溶かしましょう。急に熱湯をかけると給水管が破裂したり、蛇口をいためることがありますので注意してください。



水道が破裂した場合



布・テープ・あるいは自転車のチューブを破裂した所へ巻き付けるか止水栓等で水をとめてから水道工事店に連絡し修理を受けてください。

年末・年始の水道修繕工事当番店

午前9時～午後4時までの修繕工事については水道組合事務所(☎43-7196)へ連絡をお願いします。なお、午後4時以降については、水道修繕工事店番店宅へ電話をお願いします。

12月・1月の水道修繕工事当番店

期日	工事店名	住所	電話番号
12月	(有)星野設備工業所	小形山486	43-8581
	小俣設備工業	大幡4507	43-1657
	小幡管工	朝日馬場1853	48-2045
	丸佐設備	鹿留1029-1	43-1240
	志村水道工事店	法能935	43-3798
	小俣管工設備	朝日馬場157-2	48-2146
12月	天野設備	境293-3	45-2429
	尾上水道工事店	鹿留224-1	43-0533
	共和設備	田野倉272-3	43-8190
1月	(有)佐藤商店	桂町1173-8	43-4174
	藤江設備工業所	上谷1-5-21	43-2858
	朝田産業(株)都留営業所	古川渡536	43-3273
	丸羽設備工業	田野倉614	43-8031
	(株)美沢屋都留営業所	中央1-4-18	43-8882

月日	工事店名	電話番号
12月28日	中野水道工業所	43-5220
12月29日	朝日設備工業	48-2323
	橋本設備	48-2516
12月30日	志村水道工事店	43-3798
	小俣管工設備	48-2146
	尾上水道工事店	43-0533
12月31日	清水設備工業	48-2525
	重森工業	43-5846
	佐藤建築設備(株)	56-2601
1月1日	(有)星野設備工業所	43-8581
	小林設備	45-2070
	小幡管工	48-2045
	宝栄設備	43-3782

月日	工事店名	電話番号
1月1日	朝田産業(株)都留営業所	☎0555-23-1105
	天野設備	45-2429
	楽山設備	43-0368
1月2日	小俣設備工業	43-1657
	富岳物産(株)	43-4195
	勝俣設備	43-5233
1月3日	(株)美沢屋都留営業所	23-0148
	太田水道工務店	43-1360
	(有)不二工業所	43-4446
1月4日	共和設備	43-8190
	(有)佐藤商店	43-4174
	藤江設備工業所	43-2858
丸羽設備工業	43-8031	
丸佐設備	43-1240	